

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

1.1. Contratação de empresa especializada, em caráter de urgência para serviços de manutenção corretiva do gerador do **Centro de Especialidade em Saúde Auxilium**, localizado na **Rua Dona Ida, nº 1350**, visando restaurar seu pleno funcionamento.

Item	Descrição do serviço
01	-COMPATIBILIZAÇÃO SUBSTITUI O CONTROLADOR ATUAL DEIF MODELO CGC 400, POR UM MODULO DIGITAL DEEP SEA 7320MKII. -REFAZER A PARTES INTERNA DO PAINEL. -CASO SEJA NECESSARIO SUBSTITUIR OS RELES ACOPLADOR -REFAZER O CHICOTE DO CONTROLADOR -PROGRAMAR AS NOVAS LOGICAS DE FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE -APOS, TESTAR O EQUIPAMENTO EM MANUAL E AUTOMATICO

2. Prazo

2.1. O serviço deverá ser executado no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis** a contar da emissão da ordem de serviço e/ou da aprovação formal do orçamento final.

3. Fundamentação da contratação

A manutenção corretiva do grupo gerador é fundamental para garantir a continuidade operacional dos equipamentos e atendimentos. Identificou-se uma falha no sistema de acionamento automático do motor do gerador, que não entra em operação durante interrupções no fornecimento de energia elétrica. E a necessidade da substituição do controlador, reparos na parte interna do painel e no chicote do controlador, reprogramação e testes do sistema.

Atualmente, a unidade está sem assistência do gerador em decorrência dos defeitos acima relacionados

4. Requisitos da contratação

- 4.1. A Contratada deve ser especializada em manutenção dos equipamentos dessa natureza.,
- 4.2. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.
- 4.3. Oferecer garantia mínima de 90 (noventa) dias para os serviços executados.

5. Solução

5.1. O serviço contratado deve assegurar a manutenção corretiva do equipamento, compreendendo:

- COMPATIBILIZAÇÃO
SUBSTITUI O CONTROLADOR ATUAL DEIF MODELO CGC 400, POR UM MODULO DIGITAL DEEP SEA 7320MKII.
- REFAZER A PARTES INTERNA DO PAINEL.
- CASO SEJA NECESSARIO SUBSTITUIR OS RELES ACOPLADOR
- REFAZER O CHICOTE DO CONTROLADOR
- PROGRAMAR AS NOVAS LOGICAS DE FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO CLIENTE
- APOS, TESTAR O EQUIPAMENTO EM MANUAL E AUTOMATICO.

6. Modelo de execução do objeto

- Regime de execução do serviço: prestação de serviços.
- Local de entrega/prestação do serviço: Centro de Especialidade em Saúde Auxilium – Rua Dona Ida 1350 – Bairro Aviação, Araçatuba-SP;
- Regras de recebimento definitivo: O serviço será acompanhado/ ou conferido por servidor/responsável técnico designado pelo Contratante, que emitirá o aceite formal após a verificação do pleno funcionamento do equipamento.

7. Critérios de medição e pagamento

7.1. A liberação do recurso será efetuada em parcela única, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo responsável dos setores competentes, após a conclusão dos serviços e aceite definitivo do equipamento em funcionamento.

8. Estimativas do valor da contratação

O custo previsto e valor de referência para a manutenção do equipamento (incluindo peças e mão de obra) é de **R\$ 8.900,00** (oito mil e novecentos reais), conforme pesquisa de mercado/orçamento prévio.

Araçatuba/SP, 09 de janeiro de 2026.

Fernando José Victor
Dirigente Administrativo

Paula Roberta Pedrucci Leme
Diretora do Departamento de
Assistência Especializada