



Prefeitura Municipal de Araçatuba
SECRETARIA DE SAÚDE
Manutenção Predial

Termo de Referência
Reforma Interna e Externa de Reservatório de Água

- Reforma Interna e Externa em reservatório de água de capacidade de 30.000 litros tipo tubular.

- Especificações dos serviços a serem realizados:

- Raspagem dos pontos de oxidação (ferrugem) e descamação em seu interior;
- Lixamento interno manual e mecânico nas partes comprometidas pela solda;
- Reparo de furos;
- Soldagem de chapa de apêndice nos furos mais comprometidos;
- Pintura interna emborrachada;
- Pintura externa fundo e acabamento na cor branco brilhante;
- Troca da escada interna conforme normas vigentes;
- Saída de inspeção de 400mm.
- Reparo e adequação de escada externa conforme normas vigentes;
- Instalação e/ou reparo de sinalizador aéreo existente no topo do reservatório, conforme as normas vigentes.

Disponibilidade para execução dos serviços no local de instalação do reservatório de água: CEAPS – Rua Dona Ida nº 1636 – Bairro Aviação; devido a impossibilidade de retirada da mesma devido a estrutura predial e de rede elétrica existente no local.