

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Manutenção preventiva e limpeza da cabine de alta tensão

2. Prazo / Local de entrega

Prazo de execução: 10 dias após emissão da Nota de Empenho.

Local da prestação do serviço: Rua Anita Garibaldi, 75, Centro, Araçatuba/SP – Secretaria Municipal de Cultura.

3. Fundamentação da contratação

A Secretaria Municipal de Cultura possui, em sua sede (Rua Anita Garibaldi, 75), uma cabine de alta tensão que abriga dispositivos utilizados para distribuir e controlar a energia elétrica utilizada pelos equipamentos do prédio.

A realização de limpeza e manutenção preventiva na cabine de alta tensão é essencial para garantir a segurança, eficiência e continuidade das operações. Este procedimento previne falhas elétricas que podem resultar em interrupções de energia, danos aos equipamentos e riscos à integridade física dos frequentadores e funcionários do local.

Adicionalmente, a manutenção regular atende às normas técnicas e regulamentações vigentes, minimizando riscos de curto-circuito, superaquecimento e outros incidentes que possam comprometer as instalações. É uma medida preventiva que preserva o patrimônio, otimiza a performance dos sistemas elétricos e assegura a conformidade com os padrões de segurança aplicáveis.

Por se tratar de um espaço público de grande fluxo de pessoas é imprescindível que tais ações sejam realizadas de forma periódica e planejada, reforçando o compromisso com o bem-estar coletivo e a continuidade das atividades culturais.

4. Requisitos da contratação

A empresa contratada deverá realizar os seguintes serviços: desligamento e ligação de energia programados junto à CPFL (concessionária de energia elétrica no Município), serviço de ART (atestado de responsabilidade técnica), conferência de isoladores, cabos e barramentos, reaperto dos disjuntores e parafusos do sistema, limpeza dos disjuntores

de média tensão, limpeza externa das chaparias, limpeza da chaparia de carenagem do transformador, limpeza do piso.

A empresa deverá informar, antecipadamente, se existe a necessidade de evacuação do prédio no momento da execução do serviço e a estimativa de tempo a ser despendido na atividade.

A empresa deverá apresentar documentação do profissional responsável técnico e seguir todas as recomendações e normas técnicas vigentes.

A empresa deverá emitir um laudo atestando que os dispositivos da cabine de alta tensão estão em pleno funcionamento, bem como garantia de, no mínimo, 12 meses, pela execução do serviço. A empresa deverá informar, também, qual é o prazo recomendado para execução de nova manutenção preventiva.

5. Solução como um todo

A manutenção da cabine de alta tensão deve prevenir falhas, evitar riscos de acidentes, além de diagnosticar possíveis defeitos nos dispositivos instalados, corrigindo-os e garantindo o seu perfeito funcionamento. Deve ser realizada também a limpeza de toda a cabine e dos equipamentos nela instalados.

6. Modelo de execução do objeto

O acompanhamento da execução dos serviços e o respectivo suporte técnico ficarão a cargo do Departamento de Cultura e do Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro da Secretaria de Cultura.

Os item objeto desta aquisição deverá se enquadrar nas normas oficiais vigentes relativas às características técnicas dos produtos.

7. Modelo de gestão do contrato

Não se enquadra.

8. Critérios de medição e pagamento

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da data da emissão da Nota Fiscal.

9. Forma e critérios de seleção do fornecedor

Compra direta, realizada por dispensa de licitação.

10. Estimativas do valor da contratação

O orçamento prévio realizado por esta SMC é de R\$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais)

11. Adequação orçamentária

Despesa possui adequação orçamentária e financeira (incs. I e II do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal).